

LEGENDA ROZDĚLENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU:

- HRANICE OBJEKTU SO 01 – část A — UČEBNY A KANCELÁŘE VE 2NP
- HRANICE OBJEKTU SO 01 – část B — STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA PRIMÁR – VRAT (65°C) – OCEL
- TOPNÁ VODA PRIMÁR – PŘÍVOD (70°C) – OCEL
- TOPNÁ VODA – VRAT (65°C) – Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD (70°C) – Cu POTRUBÍ

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

- ELE — NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO - VIZ TECHNICKÁ ZPRAVA
- ZTI — NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ZTI – VIZ TECHNICKÁ ZPRAVA
- MAR — NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE MaR, VIZ TECHNICKÁ ZPRAVA

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ MĚDĚNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON

ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM A R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUB SUPERSANITSV1, 18x1, 22x1, 28x1(S1
VČ. DVYŘEZ REDUKCE), T.ROZŠ A TO SPOJOVANÉ LISOVANÝMI NÁSEDY PŘ.ZNÝM
POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH , ZAVĚŠENÉ POD STROPEM, V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	18	15	20	25	32	40	50	65	80
t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	50mm	70mm	80mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

POŽÁRNÍ PROTIOPATŘENÍ

- P.Ú.-EI60 — PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ PROSTUPU POMOCÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY

LEGENDA ARMATUR

KK	KULOVÝ KOHOUT
VKK	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
F	FILTR
VV	VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL
P	MANOMETR
RŠ	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
PV	POJISTNÝ VENTIL
RV	REGULAČNÍ VENTIL DVOUCESTNÝ
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL S NASTAVITELNÝM PŘÍTOKU - NAPŘ. TRV ECLIPSE
T	TEPLOMĚR
MIX	3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
TPV	3-CESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL
M	MAGNETIX
FDM	FILTR ODLUČOVAČ MAGNETICKÝ

Tabulka místností

Číslo	Název	Podlaží/Plocha [m²]	Stupeň	Zdroj	Zdroj	Zdroj	Zdroj	Zdroj	Zdroj	Výška/Poznámka [m]
3.01	SCHODIŠTĚ	33,53	0,0	STĚNOVÁ PAMĚŤ	DOPL.	SMĚRNÁ VPC	P. SDK 9mm.1	SP3	4,35	
3.02	CHODBA	34,46	0,0	STĚNOVÁ PAMĚŤ	PK	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MP, Lamely	SP4	2,850	
3.03	PŘÍSTAVBA_TAJCHA	1,30	-	-	-	SMĚRNÁ VPC, MALBA	SMĚRNÁ VPC, MALBA	-	4,35	
3.04	WC ŽENY	8,37	0,0	SDÍLENÁ	DL.ŠACHA	PS	NOT.OBKLAD, MALBA	P+dle SDK+MALBA	SP2	2,60 a dno 3,34m
3.05	WC MUŽI	9,12	0,0	SDÍLENÁ	DL.ŠACHA	PS	NOT.OBKLAD, MALBA	P+dle SDK+MALBA	SP2	2,60 a dno 3,34m
3.06	ÚKLID.MÍSTNOST	16,54	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled SDK	SP1	3,70
3.07	ÚČEBNA	53,60	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,70
3.08	ÚČEBNA	54,44	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,70
3.09	ÚČEBNA	54,37	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,70
3.10	ÚČEBNA	70,00	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,70
3.11	SKLA.KOLA	106,30	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,70
3.12	ÚČEBNA	69,47	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,65
3.13	ÚČEBNA	54,37	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,65
3.14	ÚČEBNA	53,60	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,65
3.15	ÚČEBNA	53,38	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled MKP	SP3	3,65
3.16	SCHODIŠTĚ	33,53	0,0	STĚNOVÁ PAMĚŤ	DOPL.	SMĚRNÁ VPC, MALBA	-	4,35	Podh. 1	
3.17	WC MUŽI	8,59	0,0	SDÍLENÁ	DL.ŠACHA	PS	NOT.OBKLAD, MALBA	P+dle SDK	SP2	2,60
3.18	WC ŽENY	8,34	0,0	SDÍLENÁ	DL.ŠACHA	PS	NOT.OBKLAD, MALBA	P+dle SDK	SP2	2,60
3.19	WC MUŽI	3,42	0,0	SDÍLENÁ	DL.ŠACHA	PS	NOT.OBKLAD, MALBA	P+dle SDK	SP2	2,60
3.20	TECH.M. - ŠKVĚR	4,44	2,4	STĚNOVÁ PAMĚŤ	VNTL	PR	SMĚRNÁ VPC, MALBA	Podhled SDK + PO	SP3	2,60

Celková podlahová plocha [m²] 854,65

Zhotovitel dílčí části PD:	TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.
Autorizoval: Ing. Jan Nečada	IČO: 17128048, DIČ: CZ17128048
Vypracoval: Martin Kopecký	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
- -	tel: +420 603 544 735
	e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

Stupeň PD:	**Dokumentace pro provádění stavby**
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Šmec
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek
Vypracoval:	-
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]
Akce:	**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu**
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu
Část:	TPS - Zařízení pro vytápění
Výkres:	**PŮDORYS 3.NP-VYTÁPĚNÍ**

ASET studio architektonická a projektová kancelář

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc
www.asetstudio.cz

Zak.č.:	2202
Datum:	10/2022
Měřítko:	1:50
Část:	D.1.4.a
Výkr.č.:	05
Paré:	