



LEGENDA

- HRANICE POŽ. NEBEZPEČ. PROSTORU (PNP)
- △ xy PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- ⇐ POCET HASÍČÍCH JEDNOTEKTR. POŽÁRU
- ⇐ SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- ⇐ SMĚR ÚNIKU
- H UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU
- H POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN NOUZOÝM OSVĚTLENÍM

- ☐ pevné, neotvřené zasklení, EI 30/DP1
- EPS elektrická požární signalizace
- 1 požární dveře-EI 30/DP3-Csm
- 2 požární dveře-EW 30/DP3-C
- 3 požární dveře-EW 30/DP1
- 4 výtahové dveře samočinně uzavřené po každém otevření
- 4 požární dveře-EI 30/DP1-C
- PAN-Z panikový zámek dle ČSN EN 179
- PAN-H panikové kování, hrázda dle ČSN EN 1125

MÍSTO: OLOMOUC		PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	STUPEŇ: DSP		
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc			
NÁZEV AKCE: Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL, Olomouc, tř. Svobody 8			
OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		ING. JAROMÍR DEJL autORIZOVANÝ TECHNIK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STÁVEB NA TABULOVÉM VÝRCHU 5, 779 00 OLOMOUC IČ: 66126495	
1.NP		DATUM: 2022-07	
		FORMÁT: -	
		MĚŘÍTKO: -	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 5121	ČÍSLO VÝKRESU: -