

VÝKRES DOPLŇUJE TABULKA PŘÍSTROJŮ, TYPY VODIČŮ SPOLU SE ZPŮSOBEM ULOŽENÍ A JIŠTĚNÍ JSOU UVEDENY V TABULCE VODIČŮ.

PROPOJENÍ MEZI TECHNOLOGICKÝMI ZAŘÍZENÍMI A OSTATNÍMI OVLÁDACÍMI PRVKY PROVÉST DLE DOKUMENTACE DODAVATELE.

NESMÍ SE ZASAHOVAT DO KONSTRUKCE SLOUPŮ.

**PŘI MONTÁŽI JE NUTNO KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ S OSTATNÍMI
PROFESEMI.**

Z NAVRŽENÝCH ZÁSUVK V KOTELNĚ SE NĀPOJĀ NĀPŘ. DOPĹŇOVACĀ ZĀŘĀZENĀ. AUTOMĀTICKÝ MĚŘĀČ VÝSTUPNĀ VODĪVOSTĀ, VYBRĀNĀ ČĚRPĀDLĀ ATD.

ZAPOJENÍ REGULACE PŘÍZPŮSOBÍ A PŘÍPADNĚ DOPLNIT PODLE SKUTEČNĚ DODANÉHO SCHEMA REGULACE.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE


- KRYTÍ

NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

Zhotovitel dílčí části PD:	
Odpovědný projektant:	Jiří Homma <i>Jiří Homma</i>
Vypracoval:	Jiří Homma ml.
-	-

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:		Ing. arch. Stanislav Smec	
Vedoucí projektanti:		Ing. Jan Turek	
Vypracoval:		-	
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 55/18, 779 00 Olomouc			
Místo: Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]			
Akce: Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu			
Objekt:		Dokumentace stavebního objektu	
Část:		TPS - Zařízení pro měření a regulaci	
Výkres:		Půdorys kotelna	

	
ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
architektonická a projektční kancelář	
Zak.č.:	2202
Datum:	10 / 2022
Měřítko:	1:50
Část:	Paré:
Vykr.č.:	04