



# ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

SMĚR PŘÍVODU:	- VRČHEM
SMĚR VÝVODU:	- VRČHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- min. IP 40

# POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY  
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

U ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU ZNÁČNÝCH ŠKOD SE K JISTĚNÍ POUŽIJÍ JISTICE BEZ CHRÁNÍČŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP 10kA, B16A, 30mA, Typ A.

# OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

**PROVEDENA DLE CSN 33 20 00-4-41 ed.3:**

**ŽIVÉ ČÁSTI:**

- IZOLACE
- KRYTI

**NEŽIVÉ ČÁSTI:**

- NORMÁLNÍ
- DOPLNĚNÁ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- CHRÁNICEM

