

LEGENDA POTRUBÍ


- Vnitřní plynovod NTL z ocelových bezešvých trubek, spojené svařováním se sklonem 0,4% k plynovodní přípojce. Potrubí bude natřeno žlutou barvou.
- Vnitřní plynovod NTL STÁVAJÍCÍ
- Odfuk NTL plynovodu z ocelových bezešvých trubek, spojené svařováním se sklonem 0,4% k plynovodní přípojce. Potrubí bude natřeno žlutou barvou.
- STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- TEPELNÝ VÝKON PŘI 80/60°C :23,2-139,8 Kw
- TRÍDA NOx 6, ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 230V/50Hz
- SPOTŘEBA PLYNU 15,1 m3/hod
- MAX. ELEKTRICKÝ PŘÍKON 131W

LEGENDA ARMATUR


- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- F FILTR
- BAP BEZPEČNOSTNÍ AUTOMATICKÝ UZÁVĚR
- M MANOMETR
- RT REGULÁTOR TLAKU
- BK BEZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA
- HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- Š UZÁVÍRACÍ ŠOUPĚ
- PKK PŘÍRUBOVÝ KULOVÝ KOHOUT

Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	SCHODIŠTĚ	22,2	LITĚ TERACO, KAMENNÉ STUPNĚ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.02	ZALOŽNÍ ZDROJ	9,42	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.03	CHODBA	127,15	LITÁ – PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.04	VÝTAHOVÝ ŠACHTA	2,93	NÁTĚR NA BETON	OMITKA VPC, MALBA	–
0.05	SKLAD	17,4	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.06	TECH.M. –VZT	27,26	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.07	SKLAD	46,42	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.08	SKLAD	33,03	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA
0.09	PLYNOMĚR	4,76	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.10	SKLAD	24,97	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	OMITKA VPC
0.11	KOTELNA	24,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.12	TECH.MISTNOST – POPELNICE	17,67	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.13	ARCHIV	39,08	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.14	ARCHIV	27,83	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.15	ARCHIV	31,01	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.16	CHODBA	18,77	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.17	TECHNICKÁ MISTNOST	10,72	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.18	ARCHIV	90,91	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.19	SKLAD	3,88	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.20	SKLAD	17,14	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.21	SKLAD	12,72	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.22	STROJOVNA VZT	36,48	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.22	STROJOVNA VZT	36,48	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.23	ROZVODNA	6,54	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.24	ROZVODNA	15,71	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.25	ROZVODNA	6,55	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.26	SKLAD	33,49	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.27	SKLAD	15,89	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.28	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,56	LITĚ TERACO, KAMENNÉ STUPNĚ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.29	SKLAD	4,39	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.30	SKLAD	3,79	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.31	TECH.M. – VZT	15,78	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA
0.32	ÚKLID	3,14	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER.OBKLD, MALBA	MALBA
0.33	TECH.M. – SERVER	7,88	LITÁ PRŮMYSLOVÁ	OMITKA VPC, MALBA	MALBA

Celková plocha [m²]: 810,13



Zhotovitel dílčí části PD:			TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o. IČO:17128048, DIČ: CZ17128048 Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno tel.+420 603 544 735 e-mail:projekce@tzb-projekt-kopeccky.cz
Autorizoval:	Ing. Miroslav Bartoň		
Vypracoval:	Martin Kopecký		
-	-		

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		 ASET studio <i>architektonická a projektová kancelář</i>
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	-		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc		ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		Zak.č.: 2202
Akce:	Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu		Datum: 10/2022
			Měřítko: 1:50
Objekt:	SO 01 - část B		Část: D.1.4.f Paré:
Část:	TPS - Plynová zařízení		
Výkres:	PŮDORYS 1.PP-ROZVOD PLYNU		Vykr.č.: 02