



### VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY SPOLU S UVEDENÍM DRUHŮ PROSTORU JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TOHOTO PROJEKTU.

### SOUSTAVA:

3 PEN ~ 50Hz 400V/TN-C-S

### POZNÁMKA:

VÝKRES DOPLŇUJE TABULKA PŘÍSTROJŮ, TYPY VODIČŮ SPOLU SE ZPŮSOBEM ULOŽENÍ A JISTĚNÍ JSOU UVEDENY V TABULCE VODIČŮ.  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VŠECH SVITIDEL A PŘÍSTROJŮ PROVĚST DLE POŽADAVKŮ INVESTORA NEBO DLE PROJEKTU INTERIÉRU.  
PROPOJENÍ MEZI TECHNOLOGICKÝMI ZAŘÍZENÍMI A OSTATNÍMI OVLADÁČI PRŮVY PROVĚST DLE DOKUMENTACE DODAVATELE.  
NESMÍ SE ZASAHOVAT DO KONSTRUKCE SLOUPŮ.  
PŘI MONTÁŽI ELEKTROINSTALACE JE NUTNO KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ S OSTATNÍMI PRŮFESÍMI.  
PŘESNOU POLOHU ZASUVKŮ NUTNO KOORDINOVAT S VÝROBCEM NABÝTKU.  
Z navržných napáječů pro LED pásky se bylo LED pásky napojí. Napáječ bude napájet cca 5m LED pásku na každou stranu od traťu.

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

- ZVĚ ČÁSTI: - IZOLACE  
- KRYTÍ  
NEZVĚ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
- DOPLNĚNÁ - CHRANIČEM

Zhotovitel dílčí části PD:	
Odpovědný projektant:	Jiří Homa
Vypracoval:	Jiří Homa ml.

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění staveb	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Výpracoval:			
Investor:		ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc	
Místo:		Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL	
Objekt:		Dokumentace stavebního objektu	
Část:		TPS - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, vč. bliskostová	
Výkres:		Půdorys střecha	
		Část:	D.1.4.g
		Výkres:	08



ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc  
www.asetstudio.cz

Zak.č.: 2202  
Datum: 10/2022  
Měřítko: 1:100

Paré: