SOUSEDNÍ OBJEKT

SOUSEDNÍ OBJEKT

VĚTRÁNÍ CHÚCÍ ŘEŠENO V PROJEKTU Z ROKU 2022

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41

10.12, 10.15 #100
10.09, 10.17 #125
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.09, 10.17 #125
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.09, 10.17 #125
10.12, 10.15 #100
10.09, 10.18 #125
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.12, 10.16 #100
10.09, 10.18 #125
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.12, 10.16 #100
10.09, 10.18 #125
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.12, 10.16 #100
10.09, 10.17 #125
10.12, 10.16 #100
10.14, 10.19 #160
10.13, 10.17 #125
10.10, 10.19 #160
K5.04 LpA=40 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu

10.13, 10.18 #125
10.12, 10.16 #100
ø200 odvodní potrubí WC z nižších pater (řešeno v 1.etapě)

10.13, 10.17 #125
10.14, 10.19 #160
10.10, 10.19 #160
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.11, 10.20 #200
K5.03 LpA=37 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.10, 10.19 #160
10.13, 10.17 #125
K6.02 LpA=45 dB(A) v 1 m Rozměr 980x240x280 mm (DxŠxV) m=13 kg zajistit odvod kondenzátu
10.12, 10.16 #100
10.09, 10.17 #125
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.13
10.18
vedeno pod stropem v SDK kastlu
10.14, 10.19 #160
10.12, 10.16 #100
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.09, 10.17 #125
10.10, 10.19 #160
vedeno pod stropem v zábklogu
pokračuje v podorysu střechy
10.12, 10.16 #100
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.09, 10.17 #125
10.17
10.13
10.09, 10.17 #125
K5.02 LpA=34 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.12, 10.15 #100
10.08, 10.16 #100
K5.03 LpA=37 dB(A) v 1 m Rozměr 840x203x268 mm (DxŠxV) m=9 kg zajistit odvod kondenzátu
10.10, 10.19 #160
10.12, 10.16 #100
10.12, 10.15 #100
10.08, 10.16 #100
10.13, 10.18 #125
10.09, 10.18 #125
10.13, 10.18 #125
10.12, 10.16 #100
10.08, 10.16 #100
10.12, 10.16 #100
10.08, 10.16 #100
10.13, 10.18 #125

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- VENTILDIFUZOR
- TRYSKOVÝ ANEMOSTAT
- SACÍ/VÝFUKOVÝ KUS
- TLUMIČ HLUKU
- FLEXIBILNÍ TLUMIČ HLUKU
- REGULÁTOR PRŮTOKU SE SERVOPOHONEM
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA - NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
- VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA - KAZETOVÉ PROVEDENÍ
- VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ ODVOD
- FLEXIBILNÍ ZVUKOIZOLAČNÍ HADICE
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
- POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ
- Cu POTRUBÍ CHLADIVA
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD (M3/H)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD (M3/H)

LEGENDA IZOLACÍ

IZ50M - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 MM S AL POLEPEM
IZ90M - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80 MM S AL POLEPEM
IZ50/75P - POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ S ODOLNOSTÍ EI30, TL. IZOLACE 75 MM (KRUHOVÉ POTRUBÍ)
IZ50/80P - POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ S ODOLNOSTÍ EI30, TL. IZOLACE 80 MM (ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ)

POZNÁMKY:

- PROSTUPY POTRUBÍ PŘES POŽÁRNÍ ÚSEK JE NUTNÉ POŽÁRNĚ ZAPRAVIT V SOULADU S ČSN 73 0810
- K VENTILÁTORUM, POŽÁRNÍM KLAPKÁM, UCPÁVKÁM A REGULÁTORŮM PRŮTOKU V PODHLEDU JE NUTNÉ ZAJISTIT REVIZNÍ OTVORY
- OD VNITŘNÍCH JEDNOTEK KLIMATIZACE A VZT. JEDNOTEK JE NUTNÉ ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
- DVEŘNÍ MŘÍŽKY DODÁVAJÍ STAVBY
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNA V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE
- POTRUBNÍ TRASY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ PROVĚŘIT A PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBIT

Tabulka místností 4.NP

Číslo	Název místnosti	m2	Nášlapná vrstva	Poznámka
4.01	Schodiště	19.29	Vinyl	SDK podhled
4.02	Chodba	23.14	Vinyl	SDK podhled
4.03	Výtah	2.99	Vinyl	-
4.04	Chodba	8.01	Vinyl	Omítka
4.05	Schodiště	14.43	Keramická dlažba	Omítka
4.06	Kancelář (předkřeslí)	31.42	Vinyl	SDK podhled
4.07	Kancelář	18.94	Vinyl	SDK podhled
4.08	Sklad	4.42	Vinyl	SDK podhled
4.09	Kancelář	22.75	Vinyl	SDK podhled
4.10	Kancelář	16.20	Vinyl	SDK podhled
4.11	Kancelář	17.81	Vinyl	SDK podhled
4.12	Sekretariát	19.47	Vinyl	SDK podhled
4.13	Kancelář děkana	30.16	Vinyl	SDK podhled
4.14	Kancelář tajemnice	21.03	Vinyl	SDK podhled
4.15	Chodba	24.63	Vinyl	SDK podhled
4.16	Servírovna	6.52	Vinyl	SDK podhled
4.17	WC - muži	5.81	Keramická dlažba	SDK podhled, Keram. obklad
4.18	WC - ženy	5.81	Keramická dlažba	SDK podhled, Keram. obklad
4.19	Kuchyňka	15.90	Vinyl	SDK podhled
4.20	Bezbariérová WC	3.69	Keramická dlažba	SDK podhled, Keram. obklad
4.21	Kancelář	18.75	Vinyl	SDK podhled
4.22	Kancelář	19.12	Vinyl	SDK podhled
4.23	Kancelář	33.65	Vinyl	SDK podhled
4.25	Kancelář	23.85	Vinyl	SDK podhled
4.26	Kancelář	18.29	Vinyl	SDK podhled
4.27	Sklad	2.90	Vinyl	SDK podhled
4.28	Chodba	10.71	Vinyl	SDK podhled
4.29	Kancelář	43.10	Vinyl	SDK podhled
4.30	Úklidová místnost	6.80	Vinyl	SDK podhled
4.31	Kancelář	24.30	Vinyl	SDK podhled
4.32	Kancelář	25.60	Vinyl	SDK podhled
4.33	Kancelář	24.97	Vinyl	SDK podhled
4.34	Kancelář	24.98	Vinyl	SDK podhled
4.35	Kancelář	25.23	Vinyl	SDK podhled
4.36	Kancelář	20.70	Vinyl	SDK podhled
4.37	WC - muži	9.40	Keramická dlažba	SDK podhled, Keram. obklad
4.38	WC - ženy	10.14	Keramická dlažba	SDK podhled, Keram. obklad
4.39	Uklízecí schodiště	15.94	Pertinovaný kov	Třapéz. plech
4.40	Chodba	62.68	Vinyl	SDK podhled
4.41	Chodba	49.74	Vinyl	SDK podhled
		784.33 m²		

Zhotovitel dílčí části PD:		TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o. IČO: 17128048, DIČ: CZ17128048 Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno tel.+420 603 544 735 e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz	
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Nečada		
Vypracoval:	Martin Kopecký		
-	-		

Stupeň PD:	**Dokumentace pro provádění stavby**	ASET studio architektonická a projektová kancelář	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	Martin Kopecký	Zak.č.:	2311
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc	Datum:	01/2024
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	Měřítko:	1:50
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		Část: D.1.4.b.c	Paré:
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Výkr.č.: 03	
Část:	TPS - Zařízení pro ochlazování budov a vzduchotechniky		
Výkres:	**Půdorys 4.NP**		