

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDEČ S DVEŘMI

144(6x2) MODULU - \$ 496, v=1020, h.127	
VÝKLEK O 30-60mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ	
SMĚR PŘÍVODU:	- VRCHEM
SMĚR VÝVODU:	- VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- min. IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE

NEŽIVÉ ČÁSTI:


- NORMÁLNÍ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ
- CHRÁNIČEM

U ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZARÍZENÍ JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU ZNÁČNÝCH ŠKOD SE K JISTĚNÍ POUŽÍJÍ JISTICE BEZ CHRÁNICŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYF
10kA, B16A, 30mA, Typ A.

Zhotovitel dílčí části PD:	
Odpovědný projektant:	Jiří Homma <i>Jiří Homma</i>
Vypracoval:	Jiří Homma ml.
-	

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec	
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek	
Vypracoval:	-	



ASET studio
architektonická a projektová kancelář

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, křizkovského 551/8, 779 00 Olomouc	www.asestudio.cz
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	Zak. č.: 2311

Akce:	
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL	
Datum:	01/2024
Měřič:	-

Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Část:	
Část:	TPS - zařízení silnoproudé elektrotechniky, vč.bleskosvodů	Část:	D.1.4.g

Vykr.: Rozváděč R43	Vykr.č.: 09
-------------------------------	-----------------------