

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

120(5x24) MODULŮ - š.496, v=870, h.127
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠI PRO MONTÁŽ
SMĚR PŘÍVODU:
- VRCHEM
SMĚR VÝVODU:
- VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM


PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI:
- IZOLACE
- KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRANIČEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ,
JEHOŽ NEŽADOUcí VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU
ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽIJÍ JISTIČE BEZ CHRANIČŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRANIČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP
10kA, B16A, 30mA, Typ A.

Zhotovitel dílčí částí PD:		
Odpovědný projektant:	Jiří Homa	<i>Jiří Homa</i>
Vypracoval:	Jiří Homa ml.	
-		

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	-	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc	Zak.č.:	2311
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	Datum:	01/2024
Akce:		Měřtko:	-
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL			
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Část:	D.1.4.g
Část:	TPS - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, vč.bleskosvodů	Paré:	
Výkres:	Rozváděč R41	Vykr.č.:	07