

## ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

144(6x24) MODULŮ - š.496, v=1020, h1.127  
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠI PRO MONTÁŽ  
SMĚR PŘÍVODU:  
- VRCHEM  
SMĚR VÝVODU:  
- VRCHEM  
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20  
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

## POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY  
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.  
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

### PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:


ŽIVÉ ČÁSTI:  
- IZOLACE  
- KRYTÍ  
NEŽIVÉ ČÁSTI:  
- NORMÁLNÍ  
- DOPLNĚNÁ  
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
- CHRÁNÍČEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ,  
JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU  
ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽIJÍ JISTIČE BEZ CHRÁNÍČŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP  
10kA, B16A, 30mA, Typ A.

Zhotovitel dílčí částí PD:		
Odpovědný projektant:	Jiří Homa	<i>Jiří Homa</i>
Vypracoval:	Jiří Homa ml.	
-		

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	-		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 55/18, 779 00 Olomouc		
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		
Akce:	Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		
Část:	TPS - Zařízení silnoprůdé elektrotechniky, vč. bleskosvodů		
Výkres:	Rozváděč R42		

 <b>ASET studio</b> architektonická a projektční kancelář	
ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc <a href="http://www.asetstudio.cz">www.asetstudio.cz</a>	
Zak.č.:	2311
Datum:	01/2024
Měřtko:	-
Část:	D.1.4.g
Paré:	
Vykr.č.:	08